



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КИРОВСКОГО РАЙОНА

г. Астрахань, ул. Михаила Аладына, д. 13,
414000.

20-12-2022 № *43-2022*



Директору ГБПОУ АО «Астраханский
государственный политехнический
колледж»

Жигульской О.П.

ул. Куликова, д. 42, г. Астрахань, 414047

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ФБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория», в ходе которой выявлены нарушения.

В силу п. 2 ч. 6. ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.


Согласно ч. 2 ст. 37 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Закона № 69-ФЗ, первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.


В соответствии с положениями ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ст. 38 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с п.27 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах,



АК № 183776



тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» имеет базовое Учреждение, расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42.

На момент проверки ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» установлено, что в нарушение п. 26, пп «б» п.27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее-Правил) допущено закрытие на ключ дверей, ведущих к путям эвакуации; в нарушение п. 36 Правил не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы (табло выход не горят).

Причиной данных нарушений является ненадлежащее исполнение сотрудником должностных обязанностей (заведующим хозяйством Храмовой А.М.) при отсутствии должного контроля со стороны директора.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть представление с участием работника прокуратуры района, о времени и месте сообщить в прокуратуру района.
2. Принять меры по устранению и недопущению впредь указанных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а именно: не допускать закрытие на ключ дверей, ведущих к путям эвакуации, обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
4. О результатах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



Д.Х. Шафигуллина