

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42
тел.30-84-95, факс 30-85-02

Электронный адрес: info@aspc-edu.ru

Сайт: www.aspc-edu.ru

№ 284 от « 01 » марта 2021 г.

Главному государственному инспектору
Лиманского района по пожарному надзору
Отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Лиманскому
району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Астраханской области
416410, Астраханская область, Лиманский
район, п.Лиман, ул.Ленина, д.36

Уважаемый Игорь Александрович!

ГБПОУ АО «АГПК», рассмотрев Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 02.02.2021 №90-5-6-8-7, сообщает следующее.

Плановой проверкой, проводимой 01.02.2021 ОНД и ПР по Лиманскому району в здании ГБПОУ АО «АГПК» по адресу Астраханская область, Лиманский район, п.Лиман, ул.Первомайская, д.89, выявлены нарушения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно:

- в коридоре здания в левом крыле на северной стене эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 ППРФ №1479 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» от 16.09.2020.

По результатам рассмотрения представления, сообщаем, что нарушение, выявленное при проведении плановой проверки, нашло свое подтверждение, на текущий момент устранено в полном объеме, эвакуационное освещение приведено в рабочее состояние.

За нарушение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 заведующий Лиманским филиалом Луцев С.Н. привлечен к дисциплинарной ответственности.

Сотрудникам Лиманского филиала разъяснено о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Приложение: копия приказа

И.о. директора

Е.А. Кузнецова