



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Лиманскому району**

ул. Ленина, 36, п. Лиман,
Лиманский район, Астраханская область, 416410
тел. (8-85147) 2-32-20 факс (8-85147) 2-32-20
«телефон доверия» 39-99-99
e-mail: lim8otryad@yandex.ru

02.02.2021г. № 90-5-6-8-7

416041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42

Директору
ГБПОУ АО «Астраханский государственный
политехнический колледж»

Жигульской О.П.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«02» февраля 2021 года

п. Лиман

Инспектор ОНД и ПР по Лиманскому району лейтенант внутренней службы Асабаев Аскар Адилханович, рассмотрев материалы административного производства № 11-11/2021/2 от 01.02.2021г. по факту правонарушения в области пожарной безопасности на должностное лицо – заведующего Лиманского филиала ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» Луцева Сергея Николаевича, проживающей по адресу: Лиманский район, п. Лиман ул. 2-я Речная, д. 18, установил, что: 01 февраля 2021 года в 11 часов 30 минут проведена плановая проверка ОНД и ПР по Лиманскому району в здании ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенного по адресу: 416410, Лиманский район, п. Лиман ул. Первомайская, д. 89.

В результате проверки установлено, что Луцев Сергей Николаевич, являясь должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, нарушил(а) требования правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» от 16.09.2020г.,

а именно:

- в коридоре здания в левом крыле на северной стене эвакуационное освещение находится в неисправном состоянии и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п. 37 ППРФ №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» от 16.09.2020г.,

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 23,34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо принять следующие меры по


устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

1. рассмотреть настоящее представление;
2. усилить контроль за должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
3. принять все зависящие от юридического лица меры по устранению выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности;
4. о времени и дате рассмотрения представления прошу уведомить отделение НД и ПР по Лиманскому району.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение 1 (одного) месяца в ОНД и ПР по Лиманскому району по адресу: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман ул. Ленина, 36.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник ОНД и ПР
по Лиманскому району
майор внутренней службы



(подпись)

Ляпин Игорь Александрович

Представление получил _____
(дата, подпись) (фамилия, имя, отчество)

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения, № заказного письма)